

ENERGOAPARATURA SA
ul. gen. K. Pułaskiego 7
40-273 KATOWICE
www.enap.com.pl
Tel. 32 7285 410
Fax. 32 7285 412

DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Nr 0012/2010

Firma ENERGOAPARATURA SA deklaruje, że produkt:

Przełącznik przelączajacy zasilanie podstawowe na rezerwowe DC typu PZ-1
jest zgodny z następującymi normami:

- **PN-EN 61010-1:2004** Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych. Część 1: Wymagania ogólne.
- **PN-EN 60664-1:2008** Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia. Część 1: Zasady, wymagania i badania (oryg.).

zharmonizowanymi z dyrektywą niskonapięciową **2006/95/WE** „Niskonapięciowe wyroby elektryczne” (LVD), wdrożonej rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 155, poz. 1089)

oraz z normami:

- **PN-EN 61810-1:2008** Elektromechaniczne przełączniki pośredniczące. Część 1: Wymagania ogólne (oryg.).
- **PN-EN 61810-7:2008** Elektromechaniczne przełączniki pośredniczące -- Część 7: Procedury badań i pomiarów.
- **PN-EN 60529:2003** Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

Kierownik Zakładu Elektroniki
Marek Żychowski
tel. 032 728 55 41
tel. kom. 783 962 703
marek.zychowski@enap.com.pl
www.enap.com.pl



Katowice, dnia 19.04.2010 r.

.....
Imię, Nazwisko i funkcja osoby upoważnionej

Oznakowanie **CE** na wyrobie naniesiono w kwietniu 2010 roku.